

# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

**NV-5180DM0055**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	DENSO GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	DENSO GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Korrosionsschutzband (5180)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Wärmeschrumpfende Korrosionsschutzmanschette mit Voranstrich
<b>Modell</b> <i>model</i>	DEKOTEC®-HTS100 mit DEKOTEC®-EP Primer HT
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: 21-01171-AB01 vom 20.12.2021 (EBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN EN 12068 (01.03.1999)

**Ablaufdatum / AZ** 15.02.2026 / 21-0727-GNA  
*date of expiry / file no.*

01.03.2022 Kö A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
DEKOTEC®-HTS100 mit DEKOTEC®-EP Primer HT	Belastungsklasse: C Dauerbetriebstemperatur: ...+100 °C Normbezeichnung: Umhüllung DIN EN 12068-C HT 100 UV	

**Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks*

Verarbeitung: warm zu verarbeitende Schrumpfmanschette auf Primer  
Beständig gegen UV-Strahlung