



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5181CS0546

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	DENSO GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen
Vertreiber <i>distributor</i>	DENSO GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Umhüllungen für Stahlrohrleitungen (5181)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Wärmeschumpfende Korrosionsschutzmanschette mit Voranstrich
Modell <i>model</i>	DEKOTEC®-HTS70 mit DEKOTEC®-EP Primer
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 21-01512-KP02- vom 07.07.2022 (EBI) Kontrollprüfung Labor: 21-01513-KP02- vom 07.07.2022 (EBI) Ergänzungsprüfung: 17/199/5180/2 vom 15.06.2018 (EBI) Baumusterprüfung: 16/119/5180/02 vom 19.05.2017 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN ISO 21809-3 (01.08.2016)

Ablaufdatum / AZ 19.05.2027 / 22-0361-GNV
date of expiry / file no.

11.10.2022 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification/body



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
DEKOTEC®-HTS70 mit DEKOTEC®-EP Primer	Dauerbetriebstemperatur: bis +60 °C Normbezeichnung: Umhüllung DIN EN ISO 21803-3, Typ 14B-1 Typ: 14B-1	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Verarbeitung: warm zu verarbeitende Schrumpfmanschette, optional auf „DEKOTEC®-EP Primer“