



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NV-5180CO0211

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	DENSO GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen
Vertreiber <i>distributor</i>	DENSO GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Korrosionsschutzband (5180)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Korrosionsschutz-Schrumpfmanschette
Modell <i>model</i>	DEKOTEC® MTS-55
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 21-01486-KP03 vom 13.07.2023 (EBI) Baumusterprüfung: 12/317/5180/1 vom 03.05.2013 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 12068 (01.03.1999)

Ablaufdatum / AZ 03.05.2028 / 23-0449-GNV
date of expiry / file no.

24.07.2023 Kir A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
DEKOTEC® MTS-55	Belastungsklasse: C Dauerbetriebstemperatur: max. +50 °C Normbezeichnung: Umhüllung EN 12068-C 50	
Verwendungshinweise / Bemerkungen <i>hints of utilization / remarks</i>		
Anwendung: warm zu verarbeitende Schrumpfmanschette		