



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5181CS0159

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	DENSO GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen
Vertreiber <i>distributor</i>	DENSO GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Umhüllungen für Stahlrohrleitungen (5181)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Korrosionsschutzumhüllung mit Voranstrich
Modell <i>model</i>	DENSOLEN®-AS30/-R20 MP mit DENSOLEN®-HT Primer
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 21-01253-KP02- vom 02.06.2022 (EBI) Ergänzungsprüfung: 16/146/5180/2_1_V2 vom 22.05.2017 (EBI) Baumusterprüfung: 16/146/5180/2_1 vom 18.04.2017 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN ISO 21809-3 (01.08.2016)

Ablaufdatum / AZ 18.04.2027 / 22-0361-GNV
date of expiry / file no.

11.10.2022 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
DENSOLEN®-AS30/-R20 MP mit DENSOLEN®-HT Primer	Dauerbetriebstemperatur: bis +50 °C Normbezeichnung: Umhüllung DIN EN ISO 21809-3 Typ: 12-1	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Verarbeitung: kalt zu verarbeitendes Korrosionsschutzsystem in 4 (2+2) Lagen auf Voranstrich aufzubringen