



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5180CS0313

Registriernummer
registration number

| | |
|---|---|
| Anwendungsbereich <i>field of application</i> | Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i> |
| Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i> | DENSO GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen |
| Vertreiber <i>distributor</i> | DENSO GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen |
| Produktart <i>product category</i> | Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Korrosionsschutzband (5180) |
| Produktbezeichnung <i>product description</i> | Korrosionsschutzband |
| Modell <i>model</i> | DENSOLEN®-AS39 P/-R20 HT mit DENSOLEN®-MT25 Primer |
| Prüfberichte <i>test reports</i> | Kontrollprüfung Labor: 21-01496-KP02- vom 13.07.2022 (EBI) Ergänzungsprüfung: 17/335/5180/3 vom 08.01.2018 (EBI) Baumusterprüfung: 16/251/5180/9_1 vom 30.05.2017 (EBI) |
| Prüfgrundlagen <i>test basis</i> | DIN EN 12068 (01.03.1999) DIN 30672 (01.12.2000) |

Ablaufdatum / AZ 30.05.2027 / 22-0361-GNV
date of expiry / file no.

10.10.2022 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

| Typ <i>type</i> | Technische Daten <i>technical data</i> | Bemerkungen <i>remarks</i> |
|--|--|--------------------------------------|
| DENSOLEN®-AS39 P/-R20 HT mit DENSOLEN®-MT25 Primer | Belastungskategorie: C Dauerbetriebstemperatur: bis +50 °C Normbezeichnung: Umhüllung DIN EN 12068-C 50 bzw. DIN 30672-C 50 | |

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Verarbeitung: kalt zu verarbeitendes Korrosionsschutzsystem in 4 (2+2) Lagen auf Voranstrich "MT 25" aufzubringen.