



**CERT**

# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

**NG-5181CS0312**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	DENSO GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	DENSO GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Umhüllungen für Stahlrohrleitungen (5181)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Korrosionsschutzband für Stahlrohrleitungen
<b>Modell</b> <i>model</i>	DENSOLEN®-AS39 P/-R20 HT mit DENSOLEN®-MT25 Primer
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 21-01505-KP02- vom 13.07.2022 (EBI) Baumusterprüfung: 16/251/5180/10_1 vom 14.06.2017 (EBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN EN ISO 21809-3 (01.08.2016)

**Ablaufdatum / AZ** 14.06.2027 / 22-0361-GNV  
*date of expiry / file no.*

11.10.2022 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
DENSOLEN®-AS39 P/-R20 HT mit DENSOLEN®-MT25 Primer	Dauerbetriebstemperatur: bis +50 °C Normbezeichnung: Umhüllung DIN EN ISO 21809-3 Typ: 12-1	

**Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks*

Verarbeitung: kalt zu verarbeitendes Korrosionsschutzsystem in 4 (2+2) Lagen auf Voranstrich "MT 25" aufzubringen.