

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat


DIN-DVGW type examination certificate

NV-5180DM0053

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	DENSO GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen
Vertreiber <i>distributor</i>	DENSO GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Korrosionsschutzband (5180)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Einband-Korrosionsschutzumhüllung mit Voranstrich
Modell <i>model</i>	DENSOLEN®-AS40 HT mit DENSOLEN®-HT100 Primer
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 20-00245 vom 15.02.2021 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 12068 (01.03.1999)

Ablaufdatum / AZ 15.02.2026 / 20-0731-GNE
date of expiry / file no.

26.02.2021 Rie A-1/2 
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
DENSOLEN®-AS40 HT mit DENSOLEN®-HT100 Primer	Belastungsklasse: C Dauerbetriebstemperatur: ...+80 °C Normbezeichnung: Umhüllung DIN EN 12068-C HT 80	

Verwendungshinweise / Bemerkungen**hints of utilization / remarks**

Verarbeitung: kalt zu verarbeitendes Korrosionsschutzband in 4 Lagen auf Voranstrich aufzubringen