



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5180CS0311

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	DENSO GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen
Vertreiber <i>distributor</i>	DENSO GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Korrosionsschutzband (5180)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Korrosionsschutzband
Modell <i>model</i>	DENSOLEN®-AS40 PLUS/-R20 HT mit DENSOLEN®-HT Primer
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 21-01493-KP02- vom 07.07.2022 (EBI) Kontrollprüfung Labor: 21-01493-KP02- vom 07.07.2022 (EBI) Ergänzungsprüfung: 17/335/5180/3 vom 08.01.2018 (EBI) Baumusterprüfung: 16/251/5180/3_1 vom 31.05.2017 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 12068 (01.03.1999) DIN 30672 (01.12.2000)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	31.05.2027 / 22-0361-GNV



10.10.2022 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
DENSOLEN®-AS40 PLUS/-R20 HT mit DENSOLEN®-HT Primer	Belastungskategorie: C Dauerbetriebstemperatur: bis +50 °C Normbezeichnung: Umhüllung DIN EN 12068-C 50 bzw. DIN 30672-C 50	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Verarbeitung: kalt zu verarbeitendes Korrosionsschutzsystem in 4 (2+2) Lagen auf Voranstrich "HT" aufzubringen.