



**CERT**

# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

**NG-5180CS0315**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	DENSO GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	DENSO GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Korrosionsschutzband (5180)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Korrosionsschutzband
<b>Modell</b> <i>model</i>	DENSOLEN®-AS40 PLUS/-R20 HT mit DENSOLEN®-MT25 Primer
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 21-01497-KP02- vom 13.07.2022 (EBI) Ergänzungsprüfung: 17/335/5180/3 vom 08.01.2018 (EBI) Baumusterprüfung: 16/251/5180/13_1 vom 14.06.2017 (EBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN EN 12068 (01.03.1999) DIN 30672 (01.12.2000)

**Ablaufdatum / AZ** 14.06.2027 / 22-0361-GNV  
*date of expiry / file no.*

11.10.2022 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
DENSOLEN®-AS40 PLUS/-R20 HT mit DENSOLEN®-MT25 Primer	Belastungskategorie: C Dauerbetriebstemperatur: bis +50 °C Normbezeichnung: Umhüllung DIN EN 12068-C 50 bzw. DIN 30672-C 50	

**Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks*

Verarbeitung: kalt zu verarbeitendes Korrosionsschutzsystem in 4 (2+2) Lagen auf Voranstrich "MT 25" aufzubringen.