



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NV-5180AR0756

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	DENSO GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen
Vertreiber <i>distributor</i>	DENSO GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Korrosionsschutzband (5180)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Mehrschichtige Kunststoff-Korrosionsschutzbinde mit Voranstrich
Modell <i>model</i>	DENSOLEN®-AS40 Plus mit DENSOLEN®-HT Primer
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 21-01031-KP01 vom 19.07.2021 (EBI) Baumusterprüfung: 16/053/5180/1 vom 12.07.2016 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 30672-1 (01.05.2019) DIN EN 12068 (01.03.1999)

Ablaufdatum / AZ 17.07.2026 / 21-0035-GNV
date of expiry / file no.

30.08.2021 Kö A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
DENSOLEN®-AS40 Plus mit DENSOLEN®-HT Primer	Belastungskategorie: B Dauerbetriebstemperatur: +50 °C Normbezeichnung: Umhüllung EN 12068-B 50 bzw. DIN 30672-1-B 50	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Verarbeitung: kalt zu verarbeitendes Korrosionsschutzband in 3 Lagen auf Voranstrich aufzubringen

