



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NV-5180CN0381

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	DENSO GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen
Vertreiber <i>distributor</i>	DENSO GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Korrosionsschutzband (5180)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Korrosionsschutzsystem bestehend aus Densolen-Primer HT, Densolen-Band AS50 (2 Lagen) und Densolen-Band R20HT (2 Lagen)
Modell <i>model</i>	Densolen-System AS50-R20HT mit Primer HT
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 21-01291-KP02- vom 13.07.2022 (EBI) Kontrollprüfung Labor: 17/024/5180/21 vom 20.03.2017 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 12068 (01.03.1999)

Ablaufdatum / AZ 12.12.2027 / 22-0361-GNV
date of expiry / file no.

11.10.2022 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Densolen-System AS50-R20HT mit Primer HT	Belastungskategorie: C Dauerbetriebstemperatur: bis +50 °C Normbezeichnung: Umhüllung EN 12068-C 50 L	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Verarbeitung: kalt zu verarbeitendes Korrosionsschutzsystem in 4 (2/2) Lagen auf Voranstrich aufzubringen